

福建福海创石油化工有限公司 61-P-716

入口过滤器采购技术要求

一、厂商资质要求：

- 1、应具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》(压力管道元件组合装置)。
- 2、报名厂商需具备过滤器设计能力，能够根据甲方提供的数据表设计过滤器。
- 3、参选单位必须有 T 型过滤器制造业绩，证明材料包括合同复印件签字版技术协议、电话等。
- 4、参选单位与我司合作项目不存在技术或者商务纠纷，供给我司产品无质量问题。

二、报名要求：

- 1、参选单位应清楚了解本案 T 型过滤器需要的相应设计和制造资质，且确认自身资质能符合本案需求。
- 2、报名商报名需提供营业执照、企业资质证件、以及相关制造业绩及合同扫描件(务必真实有效,福海创有权要求投标商提供相应佐证材料)。

三、供货要求：

3.1 供货范围

序号	名称	规格型号	供货范围
1	管道过滤器	T 型过滤器位号 STB-716 (带配对法兰)	过滤器*1 台； 滤芯备件*1 个； 封头备用垫片*1 片；

3.2 技术要求

- 1、乙方根据甲方提供的《过滤器规格书》，根据 SH/T 3406-2022 SH/T3407-2013,SH/T 3404-2013,SH/T3411-2017,HG/T 21637-2021,NB/T47008~47010-2017 进行详细设计，设计时应注意考虑过滤器固定和便于拆卸更换作业。

2、操作温度：40℃，设计温度：80℃，设计压力：0.85MPa，操作压力 0.2Mpa；
介质密度：638.4kg/m³；最大流量：120m³/h；过滤网规格：30 目；壳体材质：
20#；滤网材质：304；接管规格：CL150、DN150；端面：WN/RF SH/T 3406-2022。

3、该案过滤器按压力管道元件（原件组合装置）进行监督检验制造，需按照
《特种设备安全技术规范》要求进行监督检验，并取得监督检验证书。

4、产品生产好后，按要求进行耐压试验和气密性试验。耐压试验用水应保证
氯离子含量小于 25ppm。

5、试压完成后应排尽存水，交付时应为干燥状态，交付时过滤器各法兰、接
头应进行封闭，防止杂物进入。

四、技术资料交付

技术资料交付清单

序号	名称	数量	提交日期
1	厂家资质及相关业绩	1C+1E	报名时
2	过滤器设计图纸和计算书	1C+1E	中标后
3	主要零部件和标准件材质证明	2C+1E	发货时
4	<u>制造监检证书</u>	2C+1E	发货时
5	合格证及制造检测报告	2C+1E	发货时
6	试压报告	2C+1E	发货时
7	送货单	2C+1E	发货时

注：C-纸质版资料 E-PDF 版资料

五、供货周期

合同签订后 60 天内（合同签订日期算起）。

六、运输包装、运输及验收

1、包装外部的标记应包括的内容有，产品名称、型号，数量，识别标志，出厂
日期，制造厂名称，重量。

2、包装由乙方负责，并负责运送到甲方指定现场。在运输过程中乙方应提供足够的保护措施以防止运输过程中的造成的设备机械损伤。

3、设备到达甲方指定地点后，甲方对设备的质量、规格、数量等进行初步的检验，如发现不符可向乙方案赔，验收合格后双方签字确认。

储运团队		
经办: 傅海星 2024.07.10	审核: 平远华 2024.07.11	核准: 丁学 2024.7.11
设备管理部		
经办: 徐玉鹏 2024.7.11	审核: 孙明 2024.7.12	核准: 傅海星 2024.7.12